

Figure: 30 TAC §290.47(c)(3)

**El Sauz Water Supply Corporation
545 N FM 649, Roma Tx. 78584**

**Aviso de Hervir Agua Rescindido
Agosto 16, 2023**

El 5 de Agosto de 2023, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas requirió que el sistema público de agua de suministro de agua de El Sauz, ID: 2140028, emitiera un aviso de hervir el agua para informar a los clientes, individuos o empleados que, debido a las condiciones que ocurrieron recientemente en el sistema público de agua, se requería que el agua de este sistema público de agua se hirviera antes de usarla para agua potable o para consumo humano.

El sistema público de agua ha tomado las medidas correctivas necesarias para restaurar la calidad del agua distribuida por este sistema público de agua utilizada para agua potable o consumo humano y ha proporcionado a TCEQ los resultados de pruebas de laboratorio que indican que el agua ya no requiere ebullición antes de su uso a partir del 16 de agosto de 2023.

Si tiene preguntas sobre este asunto, puede comunicarse con José González al (956) 486-2273 / 545 N FM 649, Roma, Tx. 78584. El Sauz Water Supply Corp., ha drenado agua de las líneas sin salida para aumentar el cloro residual total.

Gracias
El Sauz Water Supply Corporation